

ПРЕДПИСАНИЕ № 19 п-15-2022
должностного лица, уполномоченного осуществлять
государственный санитарно-эпидемиологический надзор

«14» февраля 2022 г.

г. Армавир
(место составления)

Старшим специалистом 1 разряда ТО У Роспотребнадзора в г. Армавире, Успенском, Новокубанском, Отраденском районах Решетниковой Татьяной Александровной

(должность, ФИО лица, вынесшего предписание)

При плановой проверке (решение № 10р-15-2022 от 25.01.2022г.)

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение – основная общеобразовательная школа № 21, ИНН 2302041776., юридический адрес: Краснодарский край, г. Армавир, х.Первомайский, ул. Первомайская, 41

(наименование и место нахождения юр. лица, ФИО индивидуального предпринимателя, сведения о госрегистрации объекта)

выявлены нарушения санитарного законодательства:

СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления".

ПРЕДПИСЫВАЮ:

1. Устранить нарушения санитарного законодательства (указать пункты, статьи нормативных актов, требования которых нарушены, срок устранения)

- п. 2.2.4 СП 2.4.3648-20 на собственной территории образовательного учреждения восстановить асфальтное покрытие походов и дорожек с заднего фаса, торца учебного здания ;
- п. 2.2.5 СП 2.4.3648-20 не допускать использование построек, функционально не связанных с деятельностью хозяйствующего субъекта – теплица;
- п. 1.8 СП 2.4.3648-20 представить результаты производственного контроля за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов;
- приложение № 36 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней» представить результаты санитарно-паразитологических исследований внешней среды (смывы) в рамках программы производственного контроля ;
- п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20 в образовательном учреждении стеновое покрытие выполнить из материалов устойчивых к проведению влажной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств (побелка);
- п. 3.4.13 СП 2.4.3648-20 кабинеты начальных классов на 1 этаже обеспечить горячим водоснабжением;
- п. 2.6.1. СП 2.4.3648-20 кабинеты начальных классов оборудовать системой водоотведения со спуском сточных вод в локальные очистные сооружения;
- п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 исключить из использования алюминиевую кухонную посуду для приготовления блюд ;
- п. 2.4.6.3. СП 2.4. 3648-20 восстановить целостность покрытия столовой мебели (столы);
- п. 2.8.9 СП 2.4.3648-20 своевременно проводить замену перегоревших источников искусственного освещения (ламп) в коридоре 1 этажа, кабинетах 2, 3, 4 классах, кабинет биологии, географии, истории, складском помещении пищеблока;
- п.2.6.3. СП 2.4. 3648-20 оборудовать раковину смесителем в кабинете 3 класса;
- п. 1.5 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления" представить медицинские книжки 14 сотрудников (Патарая Н.Ш., Гейн Т.П., Лапина Е.А., Кресницкая В.Н., Соколова Н.В., Пилюян С.Ю., Рыбчинская М.Н., Орлова М.В.,

Ларин Ю.И., Бакутина М.М., Оганесян А.Р., Маркукнова Л.Н., Силин А.С., Водопьянова Н.А.) со сведениями о прохождении гигиенического обучения;

Срок до 10-00 ч. 29.04.2022 г.

2. Документы, подтверждающие выполнение настоящего предписания, представить в срок до 11 ч.00 мин 29.04.2022 г. по адресу г. Армавир, ул. Ленина, 26.

3. Ответственным за выполнение предписания является
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение – основная общеобразовательная школа № 21

(Должность, ФИО лица, на которого возлагается ответственность)

Предписание может быть обжаловано в порядке, установленном действующим законодательством. Не выполнение в установленный срок настоящего предписания влечет административную ответственность в соответствии с частью 1, ст. 19.5 КоАП РФ.


Ст. специалист 1 разряда Решетникова Т.А.

(Должность лица, выдавшего предписание, ФИО)



(подпись)

Предписание получил



(Подпись)

Силин А.С.
(ФИО)

14.02.2022 г.
(дата)